

Konstancin-Jeziorna, 02.04.2021 r.

Oznaczenie sprawy: 2486/2021

Do:
Wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym na: „„I etap przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), dalej „Pzp”, Zamawiający Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie -Jeziornie informuje, iż otrzymał poniższy wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SIWZ), na który udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Zamawiający podaje, że kolektor w części już posiada renowację z rur GRP DN800. Czy Zamawiający dopuszcza do zastosowania przy renowacji kolektora w ul. Bielawskiej rury CFW-GRIP o wymiarach DZ752mm lub odpowiednio wcześniej zastosowane DN800/DZ821mm SN10PN01?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rury GRP o wymiarze DZ 752mm lub o średnicy większej z uwagi na zachowanie jak największej możliwej przepustowości kolektora sanitarnego.

Termin składania ofert nie ulega zmianie i przypada na dzień 08.04.2021r., godz. 10.00.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w pierwszym zdaniu ostatniego akapitu pisma z dnia 31.03.2021 r. wkradła się oczywista omyłka pisarska. Zdanie powinno brzmieć: „Na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp Zamawiający zmienia termin składania ofert i wyznacza go na dzień 08.04.2021 r.”

Dyrektor

mgr Edward Skarżyński