

Konstancin-Jeziorna, 04.01.2022 r.

Oznaczenie sprawy: 10927/2021

**Do:**  
**Wszystkich zainteresowanych**

*dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym na: „Zakup i dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody pitnej”.*

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie -Jeziornie informuje, iż otrzymał poniższe wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na które udzielił następującej odpowiedzi:

**Pytanie:**

Zwracam się z uprzejmą prośbą o możliwość złożenia oferty na sól tabletkowaną, której parametry fizyko -chemiczne zgodne są z załączoną specyfikacją techniczną.

**Odpowiedź :**

*Zamawiający wymaga złożenia oferty na cały zakres objęty każdą częścią zamówienia.*

*W odniesieniu do soli tabletkowanej Zamawiający dopuszcza (ale nie wymaga) uwzględnienie w ofercie soli o parametrach:*

Parametr oznaczony:	Wg specyfikacji:	Metoda:
*Zawartość antymonu, mg/kg	<= 2,6	
*Zawartość arsenu, mg/kg	<= 0,3	
*Zawartość chromu, mg/kg	<= 0,75	
*Zawartość kadmu, mg/kg	<= 0,75	
*Zawartość ołowiu, mg/kg	<= 3,5	
*Zawartość rtęci, mg/kg	<= 0,26	
*Zawartość seleniu, mg/kg	<= 2,6	
pH (1% roztwór)	5,5 - 8,5	
Smak	słony, bez obcego posmaku	
Straty po suszeniu, %(m/m)	<= 0,1	
Wygląd zewnętrzny - charakterystyka	okrągły bez zanieczyszczeń	
Wygląd zewnętrzny - kolor	biały	
Wygląd zewnętrzny - stan skupienia	tabletki	
Zapach	bez obcych zapachów	
Zawartość antyzbrylacza E 536 (K4Fe(CN)6), mg/kg	<= 3	
Zawartość chlorku sodu w suchej masie, %(m/m)	>= 99,4	
Zawartość siarczanów, %(m/m)	<= 0,04	
Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie, %(m/m)	<= 0,05	
Zawartość wapnia, mg/kg	<= 50	
Zawartość żelaza, ppm	<= 2	
Alkaliczność jako Na2CO3, %(m/m)	<= 0,05	

Na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp Zamawiający zmienia termin składania ofert i wyznacza go na dzień 10.01.2022 r. W związku z powyższym w rozdziale XVI SWZ punkty 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 10.01.2022 r. do godz. 09.00.**
2. Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 10.01.2022 r. o godz. 09.30** poprzez odszyfrowanie przesłanych przez ePuap ofert.

Termin związania ofertą ulega zmianie i zostaje wyznaczony na dzień 08.02.2022 r.

W związku z powyższym w rozdziale XIV SWZ punkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 08.02.2022 r.

Dyrektor  
  
mgr Edward Skarżyński